

**SCHEDA DI RILEVAZIONE
PERCORSI
LIVELLO BRONZO**

Punto di partenza:

Punto di arrivo:

Nome del percorso:

Lunghezza complessiva del percorso:

Referente:



CRITERIO DA RISPETTARE			
SISTEMI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
SE PRESENTI LUNGO IL TRACCIATO, LE SEGNALETICHE ORIZZONTALI E/O VERTICALI DEVONO ESSERE VISIBILI.			
LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERCORSO DEVONO ESSERE RIPORTATE SU ALMENO UNO DEI SEGUENTI STRUMENTI: <ul style="list-style-type: none"> ➤ MATERIALE CARTACEO (CARTINA, BROCHURE, ALTRO) ➤ SITO WEB DELLE REALTÀ DI RIFERIMENTO 			
LE INFORMAZIONI DEVONO COMPRENDERE: <ul style="list-style-type: none"> ➤ EVENTUALE ORARIO DI APERTURA ➤ ALTIMETRIA E LUNGHEZZA DEL PERCORSO (ad eccezione di aree verdi in centri urbani) ➤ PENDENZA MEDIA ED EVENTUALI PICCHI SUPERIORI AL 5% (SEGNALANDO LA PRESENZA DI EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI) ➤ TEMPI MEDI DI PERCORRENZA ➤ CARATTERISTICHE DELLA PAVIMENTAZIONE ➤ PUNTI PARCHEGGIO E PIAZZOLE DI SOSTA ➤ EVENTUALE PRESENZA DI STANGA (SE CHIUSA A CHIAVE RECAPITO PERSONALE ADDETTO ALL'APERTURA) ➤ EVENTUALE POSSIBILITÀ DI TRANSITO IN AUTOMOBILE CON CONTRASSEGNO INVALIDI (CON RECAPITO DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE) ➤ AREE PICNIC DEDICATE ATTREZZATE (E NON), SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI (E NON), PUNTI ACQUA (ES: FONTANE), PUNTI PANORAMICI, TETTOIE, CAPANNI OASI NATURALISTICHE, PUNTI DI RISTORO (ES: BAR, RISTORANTI, ALTRO) ➤ NEL MATERIALE CARTACEO DEVONO ESSERE RIPORTATE IN SINTESI LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERCORSO ➤ NEL SITO DI RIFERIMENTO DEVONO ESSERE RIPORTATE 			

TUTTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERCORSO (RILEVAZIONE MARCHIO OPEN) ➤ NEL CASO IN CUI IL PERCORSO NON FOSSE DOTATO DI SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI CON LE CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITÀ RICHIESTE, DEVE ESSERE INDICATO UN SERVIZIO IGIENICO ATTREZZATO ESTERNO AL PERCORSO SITUATO NEL PRIMO CENTRO ABITATO.			
QUALORA PRESENTE, IL SITO DI RIFERIMENTO DEVE RIPORTARE IL COLLEGAMENTO AL PORTALE “TRENTINO ACCESSIBILE”			
SULLE TABELLE INFORMATIVE, ALL'INGRESSO DEL PERCORSO, DEVONO ESSERE PRESENTI LE SEGUENTI INFORMAZIONI: ➤ ALTIMETRIA E LUNGHEZZA DEL PERCORSO (ad eccezione di aree verdi in centri urbani) ➤ PENDENZA MEDIA ED EVENTUALI PICCHI SUPERIORI AL 5% (SEGNALANDO LA PRESENZA DI EVENTUALI PERCORSI ALTERNATIVI) ➤ TEMPI MEDI DI PERCORRENZA ➤ ICONE DI: AREE PICNIC DEDICATE ATTREZZATE (E NON), SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI (E NON), PUNTI ACQUA (ES: FONTANE), PUNTI PANORAMICI, TETTOIE, CAPANNI OASI NATURALISTICHE, PUNTI DI RISTORO (ES: BAR, RISTORANTI, ALTRO)			
ALL'INGRESSO DEVONO ESSERE PRESENTI: ➤ LE INDICAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI TRANSITO IN AUTOMOBILE CON CONTRASSEGNO INVALIDI ➤ IN CASO DI STANGA CON CHIAVE (RECAPITO TELEFONICO DELLA PERSONA ADDETTA ALL'APERTURA)			
ASPETTI TECNICI DEL TRACCIATO	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
DEVE ESSERE PRESENTE UN PARCHEGGIO PUBBLICO, LA DISTANZA DEL PARCHEGGIO NON DEVE SUPERARE I 150 MT DALL'INIZIO DEL PERCORSO.			
IL PERCORSO CHE COLLEGA L'INGRESSO AL PARCHEGGIO DEVE AVERE PENDENZA LONGITUDINALE UGUALE O INFERIORE ALL'8%, TRASVERSALE UGUALE O INFERIORE AL 5%. SI AMMETTE IN ECCEZIONE UN TRATTO CON PENDENZA SUPERIORE PER UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI 25 METRI.			
LO STALLO DEVE AVERE PAVIMENTAZIONE OMOGENEA E PIANEGGIANTE (EVITANDO PIASTRE FORATE O SELCIATO SCONNESSO).			
SE IL PERCORSO HA UNA CARREGGIATA DI LARGHEZZA SUFFICIENTE AL PASSAGGIO IN AUTOMOBILE ED POTRÀ ESSERE CONSENTITO IL TRANSITO DI MEZZI AUTORIZZATI, PREVIO ACCORDO CON LA REALTÀ DI RIFERIMENTO, È CONSENTITO IL PASSAGGIO ANCHE A CHI È DOTATO DI CONTRASSEGNO INVALIDI.			
IN PRESENZA DI STANGA CHIUSA A CHIAVE DEVE ESSERCI UN CARTELLO (NEI PRESSI DELLA STESSA) CON IL RECAPITO			

TELEFONICO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'APERTURA			
I DELIMITATORI DI PASSAGGIO DEVONO AVERE UNA LARGHEZZA MINIMA DI 90 CM			
LA LARGHEZZA DEL PERCORSO NON DEVE ESSERE INFERIORE AI 90 CM CON ALLARGAMENTI CHE FACILITINO LA SOSTA O L'INVERSIONE DI MARCIA DELLA SEDIA A ROTELLE.			
IL PERCORSO DEVE AVERE PENDENZA LONGITUDINALE UGUALE O INFERIORE AL 12%, TRASVERSALE UGUALE O INFERIORE AL 5%. SI AMMETTONO IN ECCEZIONE TRATTI CON PENDENZA MASSIMA DEL 15%. IN PRESENZA DI PENDENZE SUPERIORI DEVE ESSERE POSSIBILE UN PERCORSO ALTERNATIVO.			
IL PERCORSO DEVE AVERE PAVIMENTAZIONE IL PIÙ POSSIBILE COMPLANARE E OMOGENEA. IN PRESENZA DI DISLIVELLI SUPERIORI AI 2,5 CM DEVONO ESSERE POSSIBILI PERCORSI ALTERNATIVI.			
QUALORA LA VEGETAZIONE SIA A RIDOSSO DEL PIANO DI CAMMINAMENTO ESSA NON DEVE AVERE RAMIFICAZIONI DI ALTEZZA INFERIORE AI 200 CM CHE POSSANO COSTITUIRE OSTACOLO ALLE PERSONE IPOVEDENTI E NON VEDENTI.			
NEI CAPANNI DELLE OASI NATURALISTICHE: <ul style="list-style-type: none"> ➤ PER CONSENTIRE L'ACCESSO AI PUNTI DI OSSERVAZIONE LE FERITOIE DEVONO ESSERE POSIZIONATE AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA I 75 E I 140 CM. ➤ IL VANO D'INGRESSO DEL CAPANNO DEVE AVERE LARGHEZZA DI 80 CM 			
SEDUTE E AREE DI SOSTA	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
SE LUNGO IL PERCORSO SONO PRESENTI AREE DI SOSTA ALMENO UNA DEVE PRESENTARE CARATTERISTICHE DI FRUIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ: <ul style="list-style-type: none"> ➤ IL TAVOLO DEVE ESSERE POSIZIONATO SU UN'AREA PIANEGGIANTE E PRIVA DI DISLIVELLI PER NON INTRALCIARE L'ACCOSTAMENTO. ➤ DEVE ESSERE GARANTITO UN APPROCCIO SUL LATO CORTO E I PIEDI DEL TAVOLO NON DEVONO COSTITUIRE INTRALCIO PER CONSENTIRE L'AVVICINAMENTO DELLA CARROZZINA (ALMENO 50 CM DI SPAZIO LIBERO IN PROFONDITÀ). 			
LE AREE DI SOSTA PRESE IN CONSIDERAZIONE (PICNIC, FOCOLARI, DEPOSITO RIFIUTI) DEVONO ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILI E FRUIBILI, COLLOCATE SU TRATTO PIANEGGIANTE E COMPLANARI AL TERRENO CIRCOSTANTE.			
SE LUNGO IL PERCORSO SONO PRESENTI PANCHINE ALMENO UNA DEVE PRESENTARE CARATTERISTICHE DI FRUIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ: <ul style="list-style-type: none"> ➤ ALTEZZA SEDUTA 45-55 CM ➤ PROFONDITÀ NON INFERIORE AI 30 CM 			

➤ SCHIENALE			
LE PANCHINE DEVONO ESSERE POSIZIONATE SU UNA ZONA PIANEGGIANTE E PRIVE DI DISLIVELLI PER NON INTRALCIARE L'ACCOSTAMENTO.			
SE L'AREA CONSIDERATA È UN PARCO GIOCHI, UNA PARTE DI ESSO DOVRÀ ESSERE ACCESSIBILE ANCHE A BAMBINI CON DISABILITÀ.			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI (ad eccezione di aree verdi in centri urbani)	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
DEVE ESSERE PRESENTE UN SERVIZIO IGIENICO DEDICATO NEL PRIMO CENTRO ABITATO PRESSO UN'ESERCIZIO PUBBLICO O ALTRO.			
PERCORSO DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI DEDICATI	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
I SERVIZI IGIENICI DEVONO ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILI E FRUIBILI, COLLOCATI SU TRATTO PIANEGGIANTE.			
IL TRATTO CHE COLLEGA IL PERCORSO CON IL SERVIZIO IGIENICO DEDICATO DEVE AVERE PENDENZA LONGITUDINALE UGUALE O INFERIORE ALL'8%, TRASVERSALE UGUALE O INFERIORE AL 5%. SI AMMETTE IN ECCEZIONE UN TRATTO CON PENDENZA MASSIMA DELL'10%, PER UNA LUNGHEZZA NON SUPERIORE AI 10 METRI.			
IL TRATTO CHE COLLEGA I SERVIZI IGIENICI AL PERCORSO DEVE AVERE PAVIMENTAZIONE OMOGENEA IN MODO DA CONSENTIRE IL TRANSITO DELLE CARROZZINE.			
ALL'INGRESSO, IN CASO DI GRADINI O BARRIERE, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE STESSE (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, ETC... (COME DA SPECIFICA).			
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IGIENICI DEDICATI (interni al percorso)	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
LA PAVIMENTAZIONE INTERNA DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE.			
CORRIDOI ED ALTRI PERCORSI DI TRANSITO DEVONO AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AI 90 CM.			
I CORRIDOI NON DEVONO PRESENTARE VARIAZIONI DI LIVELLO; IN CASO CONTRARIO DEVONO ESSERE SUPERABILI CON ADEGUATI SISTEMI (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, ETC... COME DA SPECIFICA).			
DEVE ESSERE PRESENTE, IN ALMENO UNO DEI DUE LATI DEL WC, UNO SPAZIO PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE ALMENO UN MANIGLIONE ORIZZONTALE SU UN LATO DEL WC.			

L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			
IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			
IN ALTERNATIVA AI SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI È CONSENTITO L'UTILIZZO DI BAGNI CHIMICI CON CARATTERISTICHE DIVERSE PURCHÉ DEDICATI			
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IGIENICI DEDICATI (esterni al percorso, nel primo centro abitato, presso esercizio pubblico o altro...)	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
ALL'INGRESSO, IN CASO DI GRADINI O BARRIERE, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE STESSE (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, ETC... (COME DA SPECIFICA).			
LA PORTA D'INGRESSO DELL'ESERCIZIO PUBBLICO DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AI 75 CM.			
CORRIDOI ED ALTRI PERCORSI DI TRANSITO INTERNI DEVONO AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AI 90 CM PURCHÉ ESISTANO ALLARGAMENTI CHE FACILITINO LA SOSTA O L'INVERSIONE DI MARCIA DELLA SEDIA A ROTELLE.			
I CORRIDOI NON DEVONO PRESENTARE VARIAZIONI DI LIVELLO; IN CASO CONTRARIO DEVONO ESSERE SUPERABILI CON ADEGUATI SISTEMI (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, ETC... COME DA SPECIFICA).			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEL SERVIZIO IGIENICO DEVONO ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE, IN ALMENO UNO DEI DUE LATI DEL WC, UNO SPAZIO LATERALE PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE ALMENO UN MANIGLIONE ORIZZONTALE SU UN LATO DEL WC.			
L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			
IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			
COMUNICAZIONE E SERVIZI ALL'OSPITE	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
SITO WEB			
IL SITO WEB DELLA STRUTTURA, O UNA PARTE DELLO STESSO, DEVE ESSERE REALIZZATO SECONDO LO STANDARD DI ACCESSIBILITÀ W3C DOPPIA A. IL SITO WEB DELLA STRUTTURA, O UNA PARTE DELLO STESSO, DEVE AVERE UNA GUIDA AUDIO DEI CONTENUTI			

IN ALTERNATIVA LA STRUTTURA È PRESENTE ED INSERITA ALL'INTERNO DEL PORTALE TRENINO PER TUTTI E DELL'APP TRENINO ACCESSIBILE E RENDE TALI ELEMENTI EVIDENTI SUL PROPRIO SITO WEB			
FORMAZIONE	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
IL GESTORE O IL TITOLARE DELLA STRUTTURA DEVE AVER PARTECIPATO AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE REALIZZATE O PROMOSSE IN ACCORDO CON IL CONSIGLIO DELL'OPEN PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE SPECIFICHE			

Ulteriori note relative al PERCORSO:

Schemi e disegni esemplificativi:

Foto o altri materiali:

Report:

Data:

Persona Incaricata della Rilevazione:

Firma: _____

**SCHEDA STRUTTURA
LIVELLO BRONZO**

Esercizio: _____
 Indirizzo: _____
 Telefono: _____
 Fax: _____
 Email: _____
 Web site: _____

Distanza dall'inizio del percorso: _____

CRITERIO DA RISPETTARE			
ACCESSO ALLA STRUTTURA	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
IN CASO DI GRADINI O BARRIERE, DEVONO ESSERE PRESENTI STRUMENTI ATTI AL SUPERAMENTO DELLE STESSE (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, ETC... (COME DA SPECIFICA).			
LA PORTA D'INGRESSO DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 75 CM.			
PERCORSI INTERNI	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
CORRIDOI ED ALTRI PERCORSI DI TRANSITO DEVONO AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AI 90 CM PURCHÉ ESISTANO ALLARGAMENTI CHE FACILITINO LA SOSTA O L'INVERSIONE DI MARCIA DELLA SEDIA A ROTELLE.			
I CORRIDOI NON DEVONO PRESENTARE VARIAZIONI DI LIVELLO; IN CASO CONTRARIO DEVONO ESSERE SUPERABILI CON ADEGUATI SISTEMI (ASCENSORE, RAMPA, SERVOSCALA, PIATTAFORMA ELEVATRICE, ETC... COME DA SPECIFICA).			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
LA LARGHEZZA DELLE PORTE DEVE ESSERE DI ALMENO 75 CM.			
LA PAVIMENTAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA E CONSENTIRE IL TRANSITO AGEVOLE DI CARROZZINE (VEDI SPECIFICA).			
DEVE ESSERE PRESENTE, IN ALMENO UNO DEI DUE LATI DEL WC, UNO SPAZIO PER LE MANOVRE NON INFERIORE AGLI 80 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE ALMENO UN MANIGLIONE ORIZZONTALE SU UN LATO DEL WC.			
L'ALTEZZA DEL WC DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 45 E I 50 CM INCLUSA L'ASSE.			

IL WC NON DEVE AVERE L'INCAVO, IN ALTERNATIVA L'ASSE DEVE ESSERNE PRIVA.			
L'ALTEZZA LAVABO, SE NON REGOLABILE, DEVE ESSERE COMPRESA TRA I 80 CM E 85 CM.			
DEVE ESSERE PRESENTE UN CAMPANELLO DI CHIAMATA POSIZIONATO IN PROSSIMITÀ DEL WC.			
ZONE ESTERNE	PRESENTE	NON PRESENTE	NOTE
SE PRESENTI ZONE ESTERNE (TERRAZZA, GIARDINO) ALMENO UNA DI QUESTE DEVE ESSERE PARZIALMENTE ACCESSIBILE.			

SPECIFICHE GENERALI DA CONSIDERARE DURANTE LA FASE DI VERIFICA

PAVIMENTAZIONE

La pavimentazione può essere realizzata anche con materiali diversi (pietra, sterrato, erba, asfalto, etc.) purché risulti omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).
Non sono quindi presenti buche o sconessioni del terreno tali da impedire il comodo transito di carrozzine.

PAVIMENTAZIONE INTERNA ALLA STRUTTURA

La pavimentazione degli spazi interni può essere realizzata anche con materiali diversi (pietra, legno, etc.) purché risulti omogenea, ossia priva di gradini e dislivelli superiori ai 2.5 cm (per i quali devono essere previsti strumenti di superamento delle barriere).

Qualora vi siano dei tappeti questi devono avere altezza non superiore ai 2.5 cm ed essere ben stesi e tirati sul pavimento, nonché fissati ad esso per evitare che si possano formare gradini o ostacoli.

DATI TECNICI PIATTAFORME

DIMENSIONI	IL VANO CORSA DEVE AVERE LARGHEZZA NON INFERIORE AGLI 80 CM E PROFONDITÀ NON INFERIORE AI 100 CM. LA PORTATA UTILE MINIMA DEVE ESSERE DI 150 KG.
	SE LE PIATTAFORME SONO INSTALLATE ALL'ESTERNO GLI IMPIANTI DEVONO RISULTARE PROTETTI DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. LE PIATTAFORME ED IL RELATIVO VANO CORSA DEVONO AVERE OPPORTUNA PROTEZIONE ED I DUE ACCESSI MUNITI DI CANCELLETTO. LA PIATTAFORMA DEVE ESSERE DOTATA DI ADEGUATA PROTEZIONE AL

	FINE DI EVITARE LA CADUTA NEL VANO CORSA.
PULSANTIERA	SIA SULLA PIATTAFORMA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM

DATI TECNICI SERVOSCALA

DIMENSIONI	PIATTAFORMA (ESCLUSE COSTOLE MOBILI) NON INFERIORE A 70X75 CM IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO. LA PORTATA NON DEVE ESSERE INFERIORE A 150 KG.
APERTURA ED ARRESTO	<p>PER IL SERVOSCALA SI DEVONO PREVEDERE BARRE O BRACCIOLI DI PROTEZIONE E BANDELLE O SCIVOLI RIBALTABILI DI CONTENIMENTO SUI LATI DELLA PIATTAFORMA PERPENDICOLARI AL MOTO.</p> <p>LE BARRE, LE BANDELLE, GLI SCIVOLI ED I BRACCIOLI DURANTE IL MOTO DEVONO ESSERE IN POSIZIONE DI CONTENIMENTO DELLA PERSONA E/O DELLA SEDIA A RUOTE. L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA POSTA NELLA POSIZIONE PIÙ ALTA RAGGIUNGIBILE DEVE AVVENIRE CON UNO SOLO SCIVOLO ABBASSATO. LO SCIVOLO CHE CONSENTE L'ACCESSO O L'USCITA DALLA PIATTAFORMA SCARICA O A PIENO CARICO, DEVE RACCORDARE LA STESSA AL CALPESTIO MEDIANTE UNA PENDENZA NON SUPERIORE AL 15%.</p>
PULSANTIERA	SIA SUL SERVOSCALA CHE AL PIANO DEVONO ESSERE PREVISTI COMANDI PER SALITA - DISCESA E CHIAMATA POSTI AD UN'ALTEZZA COMPRESA TRA 70 E 110 CM

DATI TECNICI ASCENSORE

DIMENSIONI	LA CABINA HA LARGHEZZA NON INFERIORE AD 80 CM E PROFONDITÀ NON INFERIORE AI 100 CM.
	L'APERTURA DELLA PORTA HA LARGHEZZA MINIMA DI 75 CM POSTA SUL LATO CORTO.
	LA ZONA DI SBARCO (DI ENTRATA/USCITA DALL'ASCENSORE) HA DIMENSIONI MINIME PARI A 140 CM X 140 CM.
	IL SISTEMA DI APERTURA AVVIENE TRAMITE PORTE SCORREVOLI AUTOMATIZZATE E/O A BATTENTE.

APERTURA ED ARRESTO	LA PORTA DEVE RIMANERE APERTA PER ALMENO 8 SECONDI ED IL TEMPO DI CHIUSURA NON ESSERE INFERIORE AI 4 SECONDI.
	L'ARRESTO AL PIANO AVVIENE CON AUTOLIVELLAMENTO CON TOLLERANZA MASSIMA DI 2.5 CM.
PULSANTIERA	LA PULSANTIERA ESTERNA ED INTERNA È POSTA AD UNA ALTEZZA NON SUPERIORE A 140 CM
STRUMENTI DI SEGNALAZIONE	ALL'INTERNO DELLA CABINA, OLTRE AL CAMPANELLO DI ALLARME (NON SUPERIORE AI 140 CM) VI È UNA LUCE DI EMERGENZA.

RAMPE

DIMENSIONI	<p>LA LARGHEZZA MINIMA DELLA RAMPA È DI 90 CM E CONSENTE IL TRANSITO DI UNA PERSONA SU CARROZZINA</p> <p>LA PENDENZA DELLE RAMPE NON SUPERA IL 12%. SI AMMETTONO IN ECCEZIONE TRATTI CON PENDENZA DEL 15%.</p> <p>IN CASO DI RAMPE ESTERNE OGNI 10 MT DI LUNGHEZZA ED IN PRESENZA DI INTERRUZIONI MEDIANTE PORTE, LA RAMPA PREVEDE UNO SPAZIO ORIZZONTALE DI DIMENSIONI MINIME PARI A 150 X 150 CM.</p>
-------------------	---